



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-74, E-mail: und-03@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ

671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, кв. Студенческий, 11
Тел.: 8-(301-40) - 41-1-30, E-mail: ivolgagpn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №56/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 26 » августа 20 21 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
детский сад "Березка"

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

представителю МАДОУ детский сад "Березка"

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Поповой Валентине Александровне

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)
безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", решением о проведении внеплановой выездной проверки от 12 августа
2021 г., № 56 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам
Республики Бурятия по пожарному надзору) Шулунова Д.П.

в период с « 16 » августа 20 21 г. по « 26 » августа 20 21 г.

проведена внеплановая выездная проверка старшим лейтенантом внутренней службы,

(фамилия, инициалы,

Савинковой И.В. старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Бурятия (государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому
района Республики Бурятия по пожарному надзору)

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: представителем МАДОУ детский сад "Березка"

Поповой В.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)
по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности (*предписание №2/1/1 от 24.02.2021 г. выполнено не в полном объеме*):

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
				2.
1.	<p>Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 1,2 м из помещений 1-го этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из помещения 27 в помещение 26 составляет 1,07 м; - из помещения 38 в помещение 37 составляет 1,07 м; - из помещения 37 в помещение 36 составляет 1,03 м; - из помещения 36 непосредственно наружу составляет 1,10 м; - из помещения 53 в помещение 52 составляет 1,06 м; - из помещения 52 в помещение 51 составляет 1,07 м; - из помещения 51 непосредственно наружу 51 составляет 1,10 м; - из помещения 48 непосредственно наружу составляет 1,12 м; - из помещения 48 в помещение 50 составляет 0,75 м; - из помещения 50 в помещение 53 составляет 0,80 м; - из помещения 48 в помещение 49 составляет 0,76 м; - из помещения 49 в помещение 53 составляет 0,80 м; - из помещения 44 непосредственно наружу составляет 1,10 м; - из помещения 44 в помещение 45 составляет 0,76 м; - из помещения 45 в помещение 54 составляет 0,78 м; - из помещения 44 в помещение 43 составляет 0,76 м; - из помещения 43 в помещение 54 составляет 0,78 м; - из помещения 40 непосредственно наружу составляет 1,10 м; - из помещения 40 в помещение 41 составляет 0,80 м; - из помещения 41 в помещение 38 составляет 0,80 м; - из помещения 40 в помещение 39 составляет 0,76 м; - из помещения 39 в помещение 38 составляет 0,80 м; - из помещения 57 непосредственно наружу составляет 1,06 м; 	<p>ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	10 января 2022 г.	

2. Не соответствует ширина ст. 4, 6 ФЗ-123 от 10 января

	<p>горизонтальных участков путей эвакуации 1-го этажа в свету и составляет менее 1,2 м, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из помещения 35 в помещение 38 составляет 1,10 м; - из помещения 38 в помещение 54 составляет 1,12 м; - из помещения 54 в помещение 53 составляет 1,10 м; - помещения 57 составляет 1,10 м; - из помещения 2 в помещение 23 составляет 0,77 м. - из помещения 23 в помещение 24 составляет 0,85 м. - из помещения 24 в помещение 15 составляет 0,97 м. - из помещения 23 в помещение 20 составляет 0,78 м. - из помещения 20 в помещение 19 составляет 0,79 м. <p>2-го этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из помещения 5 в помещение 4 составляет 0,76 м; - из помещения 4 в помещение 2 составляет 0,79 м; - из помещения 15 в помещение 17 составляет 0,74 м; - из помещения 17 в помещение 2 составляет 0,78 м. 	<p>22.07.2008 г.; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	2022 г.	
3.	<p>Не отделены от коридоров противопожарными перегородками 1-го типа помещения склада (помещение №56; категория В2), первичного цеха (помещение №61; категория В3), холодного цеха (помещение №59; категория В2).</p>	<p>ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	10 января 2022 г.	
4.	<p>Отсутствует внутренний противопожарный водопровод на объекте защиты.</p> <p>Согласно имеющихся сведений по технической документации объем здания более 5000 м³.</p>	<p>ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 4.1.1 табл. 1 СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".</p>	10 января 2022 г.	
5.	<p>Не соответствует размер предусмотренных слуховых окон на чердаках здания и составляет менее</p>	<p>ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 7.5 СП 4.13130.2013 "Системы</p>	10 января 2022 г.	

	0,6x0,8 м.	противопожарной защиты. Ограничение и распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".		
6.	Отсутствует проход шириной не менее 1,2 м в чердачном помещении и высотой не менее 1,8 метра к слуховым окнам (загроможден конструкциями стропильной системы).	ст. 4, б ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 7.8 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение и распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	10 января 2022 г.	

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору)
ст. лейтенант внутренней службы Савинкова И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Старший дознаватель ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия ст. лейтенант внутренней службы Савинкова И.В
контактный телефон: 8 (30140) 41-1-30, электронный адрес: ivolgagpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Феев
(подпись)

Представитель по доверенности МАДОУ детский сад "Березка"
(должность, фамилия, инициалы)
Попова Валентина Александровна

« 26 » августа 20 21 г.

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кривогорницына Валентина Александровна

Действителен С 16.03.2022 по 16.03.2023